

## Contrôle sanitaire des EAUX

Préfète d'Indre et Loire

Résultat à afficher en mairie (sauf installations privées)

Affaire suivie par:

Annie Goléo

Tél: 02 38 77 34 25

### Destinataires

- VEOLIA EAU CGE  
MONSIEUR LE PRESIDENT - S.I. EAU ET ASSAINIS. AZAY/C-VERETZ  
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VERETZ  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

## AZAY SUR CHER

**Prélèvement** 00082583  
**Installation** UDI 000060 AZAY SUR CHER  
**Point de surveillance** S 0000000075 C-P.F. VERETZ  
**Localisation exacte** M. JAMELOT 25 ROUTE DU PLACIER

**Commune** VERETZ  
**Prélevé le** : lundi 18 juin 2018 à 11h55  
**par** : LABORATOIRE DE TOURAINE  
**Type visite** : AU

### Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	20,5	°C				25,00
PH	7,60	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	<b>1291</b>	uS/cm			180,00	1 000,00
Conductivité à 25°C	<b>1441</b>	uS/cm			200,00	1 100,00
Chlore libre	0,16	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,19	mg(Cl2)/L				

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE TOURAINE, PARCAY-MESLAY, TOURS 3701  
Type de l'analyse : 037CLVYL Code SISE de l'analyse : 00083267 Référence laboratoire : 18HYD.2772.3

### COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère	0,18	µg/L		0,50		
----------------------------	------	------	--	------	--	--

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00082583)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour le paramètre "conductivité (mesure la quantité de minéraux dissous de l'eau)". Cette situation a pour origine la nature de la ressource exploitée (nappe du cénomanién). Nous notons des traces de chlorure de vinyle monomère. Sa provenance dans l'eau serait liée au PVC des canalisations. Ce contrôle sanitaire est effectué en application de la circulaire du 18 octobre 2012 relative au repérage des canalisations PVC susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère.

Signé à Tours le 5 juillet 2018

Pour la préfète  
Pour la déléguée départementale  
d'Indre et Loire  
l'ingénieur d'études sanitaires

Annie Goléo