

Contrôle sanitaire des EAUX

Préfète d'Indre et Loire

Résultat à afficher en mairie (sauf installations privées)

Affaire suivie par:
Jacques HERISSE
Tél: 02 38 77 34 33

Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA EAU CGE
MONSIEUR LE PRESIDENT - S.I. EAU ET ASSAINIS. AZAY/C-VERETZ
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE AZAY SUR CHER
MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

AZAY SUR CHER

Prélèvement 00109839 **Commune** AZAY-SUR-CHER
Installation UDI 000060 AZAY SUR CHER **Prélevé le** : mercredi 04 décembre 2019 à 00h00
Point de surveillance P 0000000074 C-P.F. AZAY SUR CHER **par** : LABORATOIRE DE TOURAINE
Localisation exacte MAIRIE **Type visite** : AU

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	14.0	°C				25.00
pH	7.80	unité pH			6.50	9.00
Conductivité à 20°C	1278	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	1426	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0.50	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0.65	mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE TOURAINE, PARCAY-MESLAY, TOURS 3701
Type de l'analyse : F Code SISE de l'analyse : 00110512 Référence laboratoire : 19HYD.5947.4

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Fluorures mg/L	1.52	mg/L		1.50		
----------------	------	------	--	------	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00109839)

Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité pour les paramètres fluorures et conductivité. Cette situation a pour origine la nature de la ressource exploitée (nappe du cénomanién). L'excès de consommation des fluorures doit faire l'objet d'une attention particulière. L'AFSSA recommande que cette eau ne soit pas consommée par les enfants de moins de 12 ans. Le reste de la population doit réduire les apports complémentaires en fluor non hydrique sous forme de sel ou de supplément sous forme médicamenteux, sauf avis médical contraire. Un nouveau contrôle est programmé le 11/12/2019.

Tours le 9 décembre 2019

La Préfète
d'Indre et Loire